

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о предостережении в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«03» августа 2023 г., 70230063169007090481

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:



QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Федеральное государственное казенное учреждение "Специальное управление ФПС № 8 МЧС России"**

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

обл Томская, г Северск, ул Транспортная, Дом 8, тел. 3823779001, e-mail: kanc@su8.70.mchs.gov.ru

(место вынесения предостережения)

**Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований
от « 03 » августа 2023 г. № 2308/700-70/12/ПНН**

1. Предостережение объявлено МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗАТО СЕВЕРСК "ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ", адрес юридического лица: 636037, ОБЛАСТЬ ТОМСКАЯ, СЕВЕРСК, КУРЧАТОВА УЛИЦА, 7 ИНН 7024037965

(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации (в родительном падеже), их индивидуальные номера налогоплательщика)

2. При осуществлении

осуществления федерального государственного пожарного надзора

(указывается наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

поступили сведения о следующих действиях (бездействии):

1. В ходе проведения профилактического визита 28.07.2023 на объектах защиты по адресам: Томская область, г. Северск, ул.40 лет Октября, 4, и ул. Победы, 29 было установлено, что автоматические пожарные сигнализации смонтированы в 2006 и апреле 2013 годов, что превышает срок службы, установленный изготовителем, при этом не производится ежегодное испытание установок с оформлением актов испытаний, что является нарушением обязательного требования пожарной безопасности.

(приводится описание, включая адрес (место) (при наличии), действия (бездействия), организации, ее должностных лиц и (или) работников, индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые могут привести/приводят к нарушениям обязательных требований)

3. Указанные действия (бездействие) могут привести/приводят к нарушениям следующих обязательных требований:

1. Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты. При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения должны соблюдаться проектные решения и (или) специальные технические условия, а также регламент технического обслуживания указанных систем, утверждаемый руководителем организации. Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты составляется в том числе с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем. На объекте защиты хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем. При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке. Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. К выполнению работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения привлекаются организации или индивидуальные предприниматели, имеющие специальное разрешение, если его наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации.

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица

Пункт: 54. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 09/16/2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование

абзац 4 пункта 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» - на объектах защиты по адресам: Томская область, г. Северск, ул.40 лет Октября, 4, и ул. Победы, 29 было установлено, что автоматические пожарные сигнализации смонтированы в 2006 и апреле 2013 годов, что превышает срок службы, установленный изготовителем, при этом не производится ежегодное испытание установок с оформлением актов испытаний/

Устранить до:

(приводится описание действий (бездействия) организации, ее должностных лиц и (или) работников, индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые могут привести/приводят к нарушениям обязательных требований)

МАУДО ДШИМ

Вх. №

237

« 04 » 08 20 23

4. В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

ОБЪЯВЛЯЮ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
о недопустимости нарушения обязательных требований
и предлагаю:

Обеспечить проведение ежегодного испытания средств обеспечения пожарной безопасности (автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) при эксплуатации сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации, до их замены в установленном порядке на объектах защиты по адресам: Томская область, г. Северск, ул.40 лет Октября, 4, и ул. Победы, 29.

(указываются меры, которые необходимо принять контролируемому лицу для обеспечения соблюдения обязательных требований, а также при необходимости сроки их принятия (не может быть указано требование о предоставлении контролируемым лицом сведений и документов)

5. Вы вправе подать возражение на данное предостережение в порядке, установленном Положением о федеральном государственном пожарном надзоре, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2012 г. № 290.

(указываются ссылка на положение о виде контроля, которым установлен порядок подачи и рассмотрения возражения в отношении предостережения)

государственный инспектор ФГКУ "Специальное управление ФПС № 8 МЧС России" по пожарному надзору (государственный инспектор специального подразделения ФПС ГПС по пожарному надзору (в том числе дознаватели, старшие дознаватели)) Гордюхин Алексей Александрович



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00FC9734B6EBA736BA0921B37613220711
Владелец: Гордюхин Алексей Александрович
Действителен с 07.09.2022 по 01.12.2023

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, иного должностного лица)

подпись

Гордюхин Алексей Александрович - государственный инспектор ФГКУ "Специальное управление ФПС № 8 МЧС России" по пожарному надзору (государственный инспектор специального подразделения ФПС ГПС по пожарному надзору (в том числе дознаватели, старшие дознаватели)) телефон: +73823779049, E-mail: su8GorduhinAA@70.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предостережения, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка о направлении предостережения в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о профилактическом визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:
«19» июля 2023 г., 70230063169006909241

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Федеральное государственное казенное учреждение "Специальное управление ФПС № 8 МЧС России"**

(наименование органа, осуществляющего федеральный государственный надзор)

обл Томская, г Северск, ул Транспортная, Дом 8, тел. 3823779001, e-mail: kanc@su8.70.mchs.gov.ru

(адрес, номер телефона, адрес электронной почты органа, осуществляющего федеральный государственный надзор)

**Учетная карточка профилактического визита
(лист профилактической беседы)**

от « 28 » июля 2023 г. № 2308/700-70/89/ЛПБ

1. Вид надзора:

Федеральный государственный пожарный надзор

(наименование федерального государственного надзора)

2. Контролируемое лицо:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗАТО СЕВЕРСК
"ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ", адрес юридического лица: 636037, ОБЛАСТЬ ТОМСКАЯ, СЕВЕРСК, КУРЧАТОВА
УЛИЦА, 7

(фамилия, инициалы контролируемого лица или наименование контролируемого лица, ИНН)

3. Профилактический визит проводился по адресу (местоположению):

обл Томская, г Северск, ул Курчатова, Дом 7

(указывается адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля, в отношении которых проводится профилактический визит)

4. Обязательность профилактического визита:

Нет

(да / нет)

5. Форма проведения профилактического визита:

По месту осуществления деятельности

(по месту осуществления деятельности контролируемого лица / в формате видеоконференцсвязи)

6. Информация, доведенная до контролируемого лица:

1. соответствии со статьей 52 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» отделом федерального государственного пожарного надзора ФГКУ «Специальное управление ФПС № 8 МЧС России» организовано профилактическое мероприятие – профилактический визит во исполнение поручения заместителя Министра - главного государственного инспектора Российской Федерации по пожарному надзору генерал - полковника внутренней службы А.М. Супруновского от 29.06.2023 № М-АМ-154 в целях подготовки к новому 2023-2024 учебному году, а также в рамках реализации Плана проведения профилактических визитов в 2023 году в отношении объектов надзора, отнесенных к категориям чрезвычайно высокого, высокого и значительного риска, утвержденного распоряжением начальника ФГКУ «Специальное управление № 8 МЧС России» от 29.12.2022 № Р-326-140, в отношении муниципального автономного учреждения дополнительного образования ЗАТО Северск «Детская школа искусств» на объектах защиты по адресам: Томская область, г. Северск, ул. Курчатова, 7, ул. 40 лет Октября, 4, пр. Коммунистический, 137, ул. Победы, 29. В ходе проведения профилактического визита 28.07.2023 на объектах защиты по адресам: Томская область, г. Северск, ул. 40 лет Октября, 4, и ул. Победы, 29 было установлено, что автоматические пожарные сигнализации смонтированы в 2006 и апреле 2013 годов, что превышает срок службы, установленный изготовителем, при этом не производится ежегодное испытание установок с оформлением актов испытаний, что является нарушением обязательного требования пожарной безопасности. На объекте защиты по адресу: Томская область, г. Северск, ул. 40 лет Октября, 4 не обеспечено содержание наружной пожарной лестницы и наружной открытой лестницы, предназначенной для эвакуации людей из здания при пожаре в исправном состоянии. Данное нарушение предложено к устранению Предписанием об устранении нарушений требований пожарной безопасности 01.11.2018 № 93/1/1 (пункт 10). На момент профилактического визита данное нарушение не устранено.

(указывается информация, определенная частью 1 статьи 52 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»)

МАУДО ДШИ

Вх. №

« 04 » 23 20 23